

CALENDARIO ATTIVITA'

ADDETTI ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (PES-PAV-PEI)

Sede **CNA PAVIA - VIALE MONTEGRAPPA 15 - PAVIA**

| Data | dalle ore | alle ore | Tot. ore | Area / Competenze di base / Tecnico professionali | Contenuti | Docente |
|------------|-----------|----------|----------|--|--|----------|
| 24/09/2019 | 8,30 | 12,30 | 4 | conoscere dettagliatamente i rischi connessi alle attività di tipo elettrico secondo le modalità previste dalle norme CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) e CEI 11-27 ed usare le precauzioni necessarie in merito, venendo riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08. | Disposizioni del Testo Unico - D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori che operano nel comparto elettrico. Fonti di pericolo, barriere di sicurezza e rischi residui. Infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano | A. Prati |
| 24/09/2019 | 13,30 | 17,30 | 4 | | Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES), alle persone avvertite (PAV) e alle persone idonee a lavorare sotto tensione (PEI). La figura di responsabile d'impianto e di responsabile dei lavori | A. Prati |
| 01/10/2019 | 8,30 | 12,30 | 4 | | Procedure da assolvere in caso di lavori in situazioni critiche. Importanza rivestita dalla qualità della documentazione di supporto. Procedura da attuare negli interventi fuori tensione secondo la norma CEI 11-27 Procedura da attuare negli interventi in prossimità e a contatto di parti sotto tensione | A. Prati |
| 01/10/2019 | 13,30 | 17,30 | 4 | | Caratteristiche richieste per i quadri su cui si effettuano interventi sotto tensione. Caratteristiche richieste per gli interventi di ripristino delle protezioni elettriche di sovracorrente. Qualità dei dispositivi di protezione individuale. | A. Prati |
| | | | 16 | | | |